

ROK 2012
vypouštění do toku

Příloha č.3 k vyhlášce č.4312001 Sb.

Název vypouštění: Obec Ludvíkovice ČOV
Zdroj vypouštění: ČOV
Druh ekonomické činnosti: 370000 Činnosti související s odpadními vodami
Povinný subjekt: Obec Ludvíkovice
Provozovatel: Obec Ludvíkovice

Ludvíkovice 71
407 13 Ludvíkovice
IČ: 00831964

Ludvíkovice 71
407 13 Ludvíkovice
IČ: 00831964

Identifikační číslo VHB:	333190
Číslo hydrologického pořadí:	1-14-04-0040-
Název vodního toku:	Ludvíkovický p.
Říční km:	2.200
Břeh:	levý
Kraj:	Ústecký
Okres:	Děčín
Obec:	Ludvíkovice
Katastrální území:	Ludvíkovice
Způsob stanovení množství vypouštěných vod:	měření
Způsob stanovení hodnot jakosti produkovaných vod:	
Způsob stanovení hodnot jakosti vypouštěných vod:	
Typ rozboru/Počet rozborů:	P S2 S8 S24 S24p
Čistírna odpadních vod:	Ano
Mechanické čištění odpadních vod:	
Biologické čištění odpadních vod:	
Chemické čištění odpadních vod:	
Ostatní druhy čištění odpadních vod (uved'te slovně):	
Rozhodnutí o povolení k vypouštění	
Vydal:	Magistrát města Děčín
Číslo jednací:	OŽP/101956/04/5271/03/235/Vav
Dne:	01.11.2004
Platnost do:	31.12.2013
Množství:	(m3/rok) (m3/měsíc) (max. l/s) (ls)
	55.000,0 4.000

Žádáme o přiložení platného rozhodnutí k vypouštění vod:
Žádáme o zaslání záznamu místa vypouštění v mapě:

Ne
Ne

Vyřizuje: p. Vyoralová
Telefon: 412 526 818
Mobil:
email: admin@ou-ludvikovice.cz

Datum:
Razítko a podpis:

VYPOUŠTĚNÉ MNOŽSTVÍ VOD (v m³/měsíc)

	I	II	III	IV	V	VI	
2012	13.697,0	6.727,0	8.464,0	3.337,0	1.923,0	2.221,0	
2013	6.250,0	4.500,0	4.250,0	4.000,0	3.500,0	3.500,0	
2017	6.250,0	4.500,0	4.250,0	4.000,0	3.500,0	3.500,0	
	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem
2012	6.301,0	1.869,0	2.760,0	2.055,0	3.732,0	7.614,0	60.700,0
2013	3.500,0	5.000,0	3.500,0	4.000,0	2.500,0	5.500,0	50.000,0
2017	3.500,0	5.000,0	3.500,0	4.000,0	2.500,0	5.500,0	50.000,0

POČET HODIN VYPOUŠTĚNÍ

Rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem
2012	744	696	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8784

PRODUKOVANÉ A VYPOUŠTĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Ukazatel	Jednotka	Produkováno	Vypouštěné
BSK 5	mg/l	13,920	13,900
CHSK Cr	mg/l	88,250	88,250
nerozp.l.	mg/l	16,750	16,750
RL žih.	mg/l		
N-NH ₄	mg/l		
N anorg.	mg/l		
P celk.	mg/l		

Počet skutečně připojených obyvatel:

Typ kanalizace: jednotná

DRUH VYPOUŠTĚNÝCH VOD (v m³ z celkového množství)

chladičí vody z průtočného chlazení	chladičí vody z cirkulačního chlazení	průmysl bez chladících vod	kanalizace pro veřejnou potřebu	důlní vody	ostatní	celkem
			60.700,0			60.700,0

PŮVOD VYPOUŠTĚNÝCH VOD (v m³ z celkového množství)

povrchová voda	podzemní voda	veřejný vodovod	minerální voda	důlní voda	jiný původ	celkem
23.241,0		37.459,0				60.700,0

Poznámka: