

# VÚPE ZA ROK 2012 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Identifikační číslo provozní evidence 4202-688517-00831964-4/1-00831964  
Název čistírny odpadních vod ČOV Ludvíkovice

## VLASTNÍK

Název:	Obec Ludvíkovice	Forma	Právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO):	00831964	Spojení:	
Adresa:		Telefon:	412526818
Ulice:	Ludvíkovice 71	Web:	
Obec:	Ludvíkovice	E-mail:	starosta@ou-ludvikovice.cz
PSČ:	40713		

## PROVOZOVATEL

Název:	Obec Ludvíkovice	Forma	Právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO):	00831964	Spojení:	
Adresa:		Telefon:	412526818
Ulice:	Ludvíkovice 71	Web:	
Obec:	Ludvíkovice	E-mail:	starosta@ou-ludvikovice.cz
PSČ:	40713		

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu: 4202-688517-00831964-4/1  
Název rozhodujícího majetku: ČOV Ludvíkovice

## OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	896 osob
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:	853 osob
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	428 osob

## BILANČNÍ ÚDAJE

Množství čišťených odpadních vod (včetně srážkových):

celkem:	54,950 tis.m3/rok	z toho domácnosti (splaškové):	30,500 tis.m3/rok
z toho průmyslové:	0,000 tis.m3/rok	z toho srážkové odpadní:	24,450 tis.m3/rok
z toho mechanicky:	0,000 tis.m3/rok	z toho biologicky:	54,950 tis.m3/rok
z toho technologií dočišťování (terciární):	0,000 tis.m3/rok		
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu:			54,950 tis.m3/rok

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:

BSK5	9,380 t/rok	CHSKcr	42,680 t/rok	NL	9,660 t/rok
N NH4	0,000 t/rok	N celk	0,000 t/rok	N anorg.	0,000 t/rok
Fosfor	0,000 t/rok				

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:

BSK5	9,380 t/rok	CHSKcr	42,680 t/rok	NL	9,660 t/rok
N NH4	0,000 t/rok	N celk	0,000 t/rok	N anorg.	0,000 t/rok
Fosfor	0,000 t/rok				

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody: 333190

Využití a zneškodnění kalu

Přímá aplikace na zeměd.a lesní půdě:	0,000 t suš.rok	Spalování:	0,000 t suš.rok
Kompostování:	0,000 t suš.rok	Sušení:	0,000 t suš.rok
Skládkování:	0,000 t suš.rok	Rekultivace:	0,000 t suš.rok

## EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod:	0,000 tis.Kč
Jednotkové náklady na 1m3 vyčištěných odpadních vod:	5,500 Kč/m3
Spotřeba elektrické energie:	8,900 MWh

## ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	ČOV Ludvíkovice	
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výústí celkem:		12
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):		3
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):		25,00 %

## POZNÁMKA

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název a sídlo vodoprávního úřadu:	Děčín	Číslo vodoprávního úřadu:	4202
-----------------------------------	-------	---------------------------	------

### ZPRACOVATEL

Zpracoval:	Alena Vyoralová	Telefon:		E-mail:	
Datum zpracování:	20.10.2012	Místo zpracování:	Ludvíkovice		



